



Dra. ROSER REIG RIUS, directora de **INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L.**, con CIF B-65324238 y domicilio en C/ Garcilaso, 4, de Sabadell,

CERTIFICA:

Que INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. ha evaluado la eficacia del equipo **“SAM300”** que **Masam Purificadores, S.L.** comercializa, analizando el aire ambiental inoculado con microorganismos antes y después del tratamiento ambiental con el equipo objeto de estudio.

Según los ensayos realizados en el laboratorio INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. el equipo **“SAM300”** ha demostrado una **tasa de reducción** para los microorganismos testeados después de 15 minutos de funcionamiento a 3200rpm de:

-Escherichia coli CECT 434:	98,78%
-Staphilococcus aureus ATTCC 25923:	92,96%
-Candida albicans ATTCC 10231:	96,33%
-Pseudomonas aureginosa CECT 111:	99,77%

Los procedimientos de ensayo realizados están estandarizados y basados en estudios científicos probados. El muestreo y recuento de bacterias y hongos está basado en la norma UNE EN ISO 17141: “Salas limpias y ambientes controlados asociados. Control de biocontaminación”.

Sabadell, 02 de Diciembre del 2023



Garcilaso, 4 Baixos
08201 Sabadell
~~935 959 560~~

Dra. Roser Reig
Directora



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
LABORATORI DE SALUT AMBIENTAL I ALIMENTÀRIA: LSAA-155-01

agencia española de medicamentos y productos sanitarios
LABORATORIO DE CONTROL

